

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107339879

发证日期: 2022 年 04 月 25 日

有效期至: 2032 年 04 月 24 日

委托人名称 上海天逸电器有限公司
及注册地址 上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

制造商名称 上海天逸电器有限公司
及注册地址 上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产企业名称 上海天逸电器有限公司
及生产地址 上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

产品名称和系列、规格、型号 转换开关
TLW2-20 ;
Ui:690V;Uimp:4kV;Ith:20A;AC-3:Ue/Ie:AC380V/10A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/4A;AC-21:Ue/Ie:AC380V/20A;
AC-4:Ue/Ie:AC380V/2A;DC-21:Ue/Ie:DC220V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.2A. 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

朱峰连

谢肇熙



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107339879

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TLW ☐ - ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 系列型号: 2: 2 系列, 3: 3 系列 ~: ~ 系列

(2) 约定发热电流: 16: 16A, 20: 20A

(3) 操作手柄代号

空白: 一般型手柄

Y: 钥匙型

U: 单孔安装无面板型

YU: 无面板带钥匙型

K: 手柄可拔型

YM: 面板带钥匙

CS: 挂锁型

Z: 拉出自复型

P: 带标牌型

(4) 接点代码

(5) 安装形式

L36: 螺钉安装 36*36

L48: 螺钉安装 48*48

L*: 螺钉安装 XX*XX

O: 单孔安装

O*: 单孔安装*

W: 三孔安装无面板

G: 导轨安装

ML36: 底座四孔安装

S: 三孔安装

(6) 面板印字代码

(7) 手柄样式代码

空白: 枪型手柄

R: 圆弧形手柄

J: 长柄



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107339879

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

O: 球头手柄

C: 船型手柄

(8) 手柄颜色 空白: 默认表示黑色 1: 表示红色

(9) 面板颜色 空白: 默认表示白色 1: 表示黄色 2: 表示灰色 3: 表示铝色 4: 表示黑色

(10) 辅助编码 (与结构无关)

无标注: 常规号

有标注: 按要求标注, 用于标识供货信息



中国质量认证中心