



产品认证证书

证书编号：CQC2019010305200303

申请人名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

制造商名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产企业名称及地址

上海天逸电器有限公司 (V005556)
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

产品名称和系列、规格、型号

按钮开关

TPB1: Ui:690V;Uimp:6kV;AC-15;Ue/Ie:120V/6A, 240V/3A,380V/ 1.9A(A600);DC-13:
Ue/Ie:125V/0.55A,250V/ 0.27A(Q600);Ith:10A;安装孔径:Φ22mm;IP65; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 05 月 08 日 有效期至：2024 年 07 月 05 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0258874



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2019010305200303

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Shanghai TAYEE Electric.Co.,Ltd.
Building 2&3, No.101 Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai City, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Shanghai TAYEE Electric.Co.,Ltd.
Building 2&3, No.101 Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai City, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Shanghai TAYEE Electric.Co.,Ltd. (V005556)
Building 2&3, No.101, Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai City, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Push button switch

TPB1: Ui:690V;Uimp:6kV;AC-15:Ue/Ie:120V/6A, 240V/3A,380V/ 1.9A(A600);DC-13: Ue/Ie:125V/0.55A,250V/ 0.27A(Q600);Ith:10A;Mounting aperture: Φ22mm;IP65; See the appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: May.08,2020

Valid until: Jul.05,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President: _____

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

C 0258874



产品认证证书

附录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2019010305200303

纸号: 258874

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

第 2 页 共 3 页

附 录

证书编号: CQC2019010305200303

纸 号: 258874

TPBI □ □ □ - □□ / □ □ □
1 2 3 4 56 7 8 9

1: 型号代码

2: 钮头代号: 平钮 P、自锁平钮 PS、蘑菇钮 M、自锁蘑菇钮 MS、Φ60 蘑菇钮 M6、Φ60 蘑菇自锁钮 MS6、钥匙式蘑菇钮 MY、高位钮 T、自锁高位钮 TS、急停钮 J、安全急停钮 JZ、拍拉式急停钮 JB、带点动功能急停钮 JC、推拉式急停钮 JT、Φ60 急停钮 J6、Φ29 急停钮 JS、拍拉式大球头急停钮 JQT、自复位大球头急停钮 JQA、左旋急停钮 JL、短柄旋钮 X、长柄旋钮 XL、钥匙钮 Y、齐平钥匙钮 YP、钮子开关钮 N (旋钮、钥匙式、钮子分两位、三位制, 在代号后加 2、3 表示; 旋转 90 角度在代号后加 9 表示, 自复位产品在代号后加 A 表示, 自锁默认) 电梯专用钥匙钮 Y3ON* (*为钮头丝印标识符号: 用数字标识, 如 LA42Y3ON3)、双位按钮 H、摇杆开关 C (分两位、四位制, 在代号后加 2、4 表示, 自复位产品在代号后加 A 表示, 自锁默认)

3: 带灯片代号: D (产品上铭牌为 D-VI, VI 表示设计号)

4: 外形: 表示形状, 默认表示圆形

5: 常开触点数: 0 (0 常开)、1 (1 常开)、2 (2 常开)、3 (3 常开)、4 (4 常开)、5 (5 常开)、6 (6 常开)

6: 常闭触点数: 0 (0 常闭)、1 (1 常闭)、2 (2 常闭)、3 (3 常闭)、4 (4 常闭)、5 (5 常闭)、6 (6 常闭)

7: 电压: 带灯片电压 (不带灯产品无此项) 具体见下表 1;

8: 颜色代码: R (红)、G (绿)、Y (黄)、S (蓝)、B (黑)、A (灰)、W (白)

表 1

带灯片电压 (LED 灯)
AC380V、220V、110V
AC/DC220V、110V、48V、36V、24V、12V、6V

9: 客户编号 (编号与产品结构无关): (可能空)

000~099:

100~199: 奥的斯电梯

200~299: 三菱电梯

xxx~xxx:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC2019010305200303

纸号: 258874

按钮附件标准产品: TB—□□ □□
I II III

I——基本型号: 按钮模块

II——模块类型:

10: 1 常开

01: 1 常闭

20: 2 常开

02: 2 常闭

11: 1 常开 1 常闭

III——客户编号 (编号与产品结构无关): (可能空)

000-099:

100-199: 奥的斯电梯

200-299: 三菱电梯

XXX-XXX:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>