

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107285641

发证日期: 2021年02月04日

有效期至: 2025年12月26日

委托人名称 上海天逸电器有限公司
及注册地址 上海市松江区车墩镇北闵路101号第二、三幢

制造商名称 上海天逸电器有限公司
及注册地址 上海市松江区车墩镇北闵路101号第二、三幢

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
TYB2E-NTLE
Ui:500V;Uimp:4KV;Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 过 电 流 脱 扣 器 类 型 : 热 磁 式;Ics:6KA,Icu:6KA;I Δ n:30mA,50mA,75mA,100mA,300mA;额定剩余电流动作类型:A型,AC型;剩余电流脱扣器类型:电子式;I Δ m:1.5KA;使用类别:A类;50/60Hz;极数:1P+N(1个保护极,N极不可开闭),2P,3P,3P+N(3个保护极,N极不可开闭),4P,除1P+N和3P+N不适用于隔离外其余适用于隔离

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

朱琳 陆梅

中国质量认证中心