

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107323810

发证日期: 2022年01月21日

有效期至: 2032年01月21日

委托人名称	上海天逸电器有限公司
及注册地址	上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢
制造商名称	上海天逸电器有限公司
及注册地址	上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢
生产企业名称	上海天逸电器有限公司
及生产地址	上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢
产品名称和系列、规格、型号	金属按钮开关 TCB;Ui:690V;Uimp:6kV;AC-12 : 440V/10A; 380V/10A; 220V/10A ; 110V/10A ; 24V/10A ; DC-12 : 220V/1A; 110V/3.5A; 48V/8A ; 24V/10A ; AC-15 : 380V/4A; 240V/6A; 24V/6A ; A600(AC-15 : 380V/1.9A; 240V/3A ; 120V/6A);DC-13:220V/0.5A; 110V/1.2A;48V/3A;24V/6A ; N600(DC-13:125V/2.2A;250V/1.1A) ; Q600(DC-13:125V/0.55A;250V/0.27A) Ith:10A; 安装孔径: Φ22mm ;IP65;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

朱琳

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0137864

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC21107323810

Valid from: Jan.21,2022

Valid until: Jan.21,2032

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT	Shanghai TAYEE Electric.Co.,Ltd. Building 2&3, No.101 Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai City, P.R.China
NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER	Shanghai TAYEE Electric.Co.,Ltd. Building 2&3, No.101 Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai City, P.R.China
NAME AND LOCATION OF THE FACTORY	Shanghai TAYEE Electric.Co.,Ltd. Building 2&3, No.101 Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai City, P.R.China
PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION	Metal push-button switches TCB;Ui:690V;Uimp:6kV;AC-12 : 440V/10A; 380V/10A; 220V/10A ; 110V/10A ; 24V/10A ; DC-12 : 220V/1A; 110V/3.5A; 48V/8A ; 24V/10A ; AC-15 : 380V/4A; 240V/6A; 24V/6A ; A600(AC-15 : 380V/1.9A; 240V/3A ; 120V/6A); DC-13:220V/0.5A;110V/1.2A;48V/3A;24V/6A;N600(DC-13:125V/2.2A;250V/1.1A) ; Q600(DC-13:125V/0.55A;250V/0.27A) Ith:10A; Install aperture: Φ22mm ;IP65;
THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS	GB/T 14048.5-2017
TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES	Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGN BY

朱啸东

SIGNATURE

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0137864

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107323810

第1页 共4页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 137864

型号解释:

TCB

I II III IV V VI

I- 基本型号: TCB: 金属型按钮

II- 按钮型式:

- A: 平头按钮
- C: 蘑菇头弹簧返回按钮 (φ40mm)
- D: 选择按钮 (标准手柄)
- G: 选择按钮 (带钥匙)
- J: 选择按钮 (长手柄)
- L: 凸头按钮
- P: 带罩按钮
- R: 蘑菇头弹簧返回按钮 (φ60mm)
- S4: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ30
- S5: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ40
- S6: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ50
- T: 急停按钮 (拉力释放), 头部直径φ40
- W1: 平头带灯按钮
- W3: 凸头带灯按钮

III- 颜色 (除 A 派生产品中带功能符号, D, J, G 型之外):

1 白 2 黑 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝 7 透色

D, J 型:

- 2: 2 位自锁
- 3: 3 位自锁
- 4: 2 位自复 (从右到左)
- 5: 3 位自复 (左右自复中间位)
- 7: 3 位左自复右自锁
- 8: 3 位左自锁右自复



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107323810

第2页 共4页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 137864

G型

- 0: 3位自锁, 钥匙三位均可拔
- 1: 3位左自复右自锁, 钥匙中间位可拔
- 2: 2位自锁, 钥匙左位可拔
- 3: 3位自锁, 钥匙中间位可拔
- 4: 2位自锁, 钥匙二位均可拔
- 5: 3位自锁, 钥匙左、右位可拔
- 6: 2位自复, 钥匙左位可拔
- 7: 3位自复, 钥匙中间位可拔
- 8: 3位左自锁右自复, 钥匙中间位可拔
- 9: 3位自锁, 钥匙左位可拔
- 09: 3位自锁, 钥匙右位可拔

IV—带灯按钮的灯的电压

- B: AC/DC24V LED
- M: AC220V LED
- Q: AC380V LED

V—触头型式

- 1: 1常开
- 2: 1常闭
- 3: 2常开
- 4: 2常闭
- 5: 1常开, 1常闭

VI—辅助代码 (编号与产品结构无关)



中国质量认证中心



产品认证证书



II型自愿认证

证书编号: CQC21107323810

第3页 共4页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 137864

按钮附件标准产品: ZCB   C
I II III IV

I- 基本型号:

ZCB: 金属型按钮部件

II-附件型式:

- A: 平头按钮
- C: 蘑菇头弹簧返回按钮 (φ40mm)
- D: 选择按钮 (标准手柄)
- E: 触点模块
- G: 选择按钮 (带钥匙)
- J: 选择按钮 (长手柄)
- L: 凸头按钮
- P: 带罩按钮
- R: 蘑菇头弹簧返回按钮 (φ60mm)
- S4: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ30
- S5: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ40
- S6: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径φ50
- T: 急停按钮 (拉力释放), 头部直径φ40
- W1: 平头带灯按钮
- W3: 凸头带灯按钮
- WB: 连接支架+发光模块—AC/DC24V (含 24V LED 灯头)
- WM: 连接支架+发光模块—AC220V (含 24V LED 灯头)
- W06: 连接支架+发光模块—小于 AC380V (不含 LED 灯头)
- Z: 连接支架+触点模块

III- 颜色 (除 A, L, P, C 派生产品中带功能符号, D, J, G, Z 型之外):

1 白 2 黑 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝 7 透色

D, J 型:

- 2: 2 位锁定
- 3: 3 位锁定
- 4: 1 位锁定 1 位自动返回 (从右到左)
- 5: 1 位锁定 (中间) 2 位自动返回
- 7: 2 位锁定 1 位自动返回 (从左到中间)
- 8: 2 位锁定 1 位自动返回 (从右到中间)



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107323810

第4页 共4页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 137864

G型

- 0: 3位自锁, 钥匙三位均可拔
- 1: 3位左自锁右自锁, 钥匙中间位可拔
- 2: 2位自锁, 钥匙左位可拔
- 3: 3位自锁, 钥匙中间位可拔
- 4: 2位自锁, 钥匙二位均可拔
- 5: 3位自锁, 钥匙左、右位可拔
- 6: 2位自锁, 钥匙左位可拔
- 7: 3位自锁, 钥匙中间位可拔
- 8: 3位左自锁右自锁, 钥匙中间位可拔
- 9: 3位自锁, 钥匙左位可拔
- 09: 3位自锁, 钥匙右位可拔

E, Z型:

- 101: 1常开
- 102: 1常闭
- 103: 2常开
- 104: 2常闭
- 105: 1常开, 1常闭
- 106: 1常开(特殊触头), 1常闭(特殊触头)
- 107: 1常开, 1常开(特殊触头)
- 21: 自锁模块
- 60: 触点透明防护罩

派生产品(除A, L, P, C, W1, W3外, 其余型号无此位)

A, L, P, C, W1, W3型

- 331: 绿底带白色“|”
- 336: 绿底带白色“||”
- 334: 白底带黑色“↑”
- 335: 黑底带白色“↑”
- 432: 红底带白色“O”
- 434: 红底带白色“STOP”
- 651: 蓝底白色双向箭头

IV- 辅助代码(编号与产品结构无关)



中国质量认证中心

